

 Universidade Federal de Viçosa	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	
	SEGURANÇA DO TRABALHO	
Viçosa: Telefone (31) 36122239 – Email: segurancadotrabalho@ufv.br / Florestal (31) 3602-1030 – Email: stcaf@ufv.br – site: www.segurancadotrabalho.ufv.br		

CHECKLIST DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA - AUTOCLAVE													Data:												
Setor:													Ramal:												
Responsável pela Inspeção:													Matrícula:												
DESCRIÇÃO	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ		
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
01	Os hidrantes estão obstruídos?																								
02	Os hidrantes estão sinalizados?																								
03	Há vazamentos de água?																								
04	Os registros estão ok?																								
05	As caixas de mangueiras estão ok?																								
06	As mangueiras estão ok?																								
07	As caixas de mangueiras estão completas?																								
08	Há esguicho de jato regulável?																								
09	Há esguicho de jato sólido?																								
10	Há chaves de união (chave storz)?																								
11	O teste das mangueiras são realizados periodicamente?																								
12	O sistema de bombas funciona perfeitamente?																								
13	O sistema de distribuição permanece aberto?																								
14	Existe reservatório e reserva técnica de incêndio?																								
OBSERVAÇÕES:																									

Legenda: S – sim; N – não.